



Burmistrz Krapkowic

Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
REGON: 531413099
NIP: 199-00-12-987

TEL: (+48) 77/ 44 66 800
FAX: (+48) 77/ 44 66 888
e-mail: umig@krapkowice.pl
www.krapkowice.pl
www.facebook.com/krapkowice.gmina

Załącznik do postanowienia i nr GGR 6220.5.2021 z dnia 30.06.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu DN 100 MOP 5,5 MPa o długości ok. 118 m, na działkach nr: 44, 45/2, 42, 5/3, 287 w miejscowości Pietna (gmina Krapkowice) oraz wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN 100 o długości ok. 118 m, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Trasę planowanego gazociągu zaprojektowano wzdłuż starego gazociągu w/c DN 100. Poza przekroczeniem rzeki Osobłogi na pozostałej części trasy projektowanego gazociągu występują tereny biologicznie czynne - tereny uprawne. Gazociąg zostanie ułożony z zachowaniem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m. Miejsca wykonania włączy do istniejącego gazociągu zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Przekroczenie ciek Osobłoga zostanie wykonane metodą bezwykopową (przewierciem HDD).

Trasa planowanego gazociągu w całości przebiegać będzie przez tereny rolne, pastwiska i przekraczać będzie rzekę Osobłogę. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza terenami zamieszkania, gdzie najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w gminie Krapkowice, w miejscowości Pietna w odległości ok. 560 m w kierunku południowo-wschodnim od projektowanego gazociągu. Gazociąg wykonany zostanie z rur przewodowych stalowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN ISO 3138, łączonych za pomocą spawania elektrycznego.

Parametry projektowanego odcinka gazociągu w/c DN 100:

- średnica – DN100,
- maksymalne ciśnienie robocze – MOP 5,5 MPa,
- materiał-stal,
- długość – ok. 118m,
- strefa kontrolowana – 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu).

Miejsca wykonania włączy do istniejącego gazociągu zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Wzdłuż trasy projektowanego gazociągu zostanie wyznaczony pas montażowy.

Do ochrony istniejących gruntów przed wykonaniem wykopu otwartego górna warstwa gleby (humus) zostanie zebrana i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Po zakończeniu budowy wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi. Wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona wcześniej warstwa humusu. Nie przewiduje się konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów.

Nowo budowane elementy sieci gazowej zostaną poddane próbie ciśnieniowej dla uzyskania pewności długoletniej bezawaryjnej pracy systemu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów.

Dojazd do miejsca prowadzenia prac będzie możliwy przy wykorzystaniu istniejących dróg lokalnych. W celu odprowadzania ścieków bytowych zaplecze budowy zostanie wyposażone

w przenośny sanitariat. Zgromadzone w nim ścieki będą wywożone w miarę potrzeb przez uprawnione podmioty.

Na terenie budowy będą powstawać ścieki technologiczne pochodzące z prób ciśnieniowych. Ścieki po próbach i płukaniu gazociągu zostaną zabrane do cysterny i przekazane do najbliższej oczyszczalni ścieków lub odprowadzone do kanalizacji.

Płuczka powstała w trakcie wierceń HDD będzie poddawana częściowemu odzyskowi w układzie odzysku płuczki (mechaniczna separacja zawiesiny w sitach). Z racji ograniczonej sprawności układu odzysku płuczki, część płuczki w postaci szlamu wiertniczego będzie wyłączona z obiegu wpompowywania do odwiertu. Płuczka wiertnicza, która jest roztworem bentonitu i stosownych dodatków oraz urobku i wody zostanie odebrana przez wyspecjalizowaną firmę i wywieziona do unieszkodliwienia. Postępowanie z odpadem urobku zależne będzie od uzyskanych wyników. W przypadku braku przekroczeń dopuszczalnych norm metali ciężkich grunty te będą przeznaczone do niwelacji terenu w sąsiedztwie cieką. W razie przekroczeń norm dopuszczalnych metali ciężkich zostaną przekazane specjalistycznej firmie do unieszkodliwienia poza terenem inwestycji.

Z Up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Arnold Jozsko



Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl