



Gmina Krapkowice

Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
REGON: 531413099
NIP: 199-00-12-987

TEL: (+48) 77/ 44 66 800
FAX: (+48) 77/ 44 66 888
e-mail: umig@krapkowice.pl
www.krapkowice.pl
www.facebook.com/krapkowice.gmina

Krapkowice, 25.04.2022r.

BZP.271.8.2022
(2022/BZP 00124258/01)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ogrzewania”**

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póź.zm.) odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie innych producentów armatury i kotłów gazowych, niż tych wymienionych w projekcie, o mocy grzewczej nie mniejszej niż projektowana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nazwa kotła została użyta jedynie w celu opisanego parametrów kotła.

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej dotyczącej kotłowni w budynku ZSP W Rogowie Opolskim występują dwa projekty :

- a. „Projekt ZSP Rogów Op. – ostateczny” - z kotłem o mocy do 45 kW
- b. „Projekt ZSP Rogów Op. – 60 KW” - z kotłem o mocy do 60 k

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć kocioł o mocy 60 kW.

Dokumentacja „Projekt ZSP Rogów Op. – ostateczny” została zamieszczona omyłkowo i proszę o nieuwzględnienie jej w wycenie.

Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem ujednolicenia załączników.

Pytanie 3

W dokumentacji przetargowej dotyczącej przedszkola w Żywocicach występują dwa rozwiązania dotyczące instalacji gazowej:

- a. „Rozwiązanie instal.gazowej” – która przewiduje skrzynkę gazową od strony okien
- b. „PT – rozwiązanie instalacji gazu – wersja 2” – która przewiduje skrzynkę gazową od strony klatki schodowej.
Którą wersję przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć dokumentację „PT-Rozwinięcie instalacji gazu - wersja 2” przewidującą umieszczenie skrzynki gazowej od strony ulicy i okien.

Dokumentacja „Rozwiązanie instal. gazowej” została zamieszczona omyłkowo i proszę o nieuwzględnienie jej w wycenie.

Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem ujednolicenia załączników.

Pytanie 4

W załączonej dokumentacji dotyczącej Szkoły w Żywocicach występują dwa rozwiązania dotyczące instalacji gazu:

- a. „PZT wersja 2” – o łącznej długości instalacji zewnętrznej gazu 34,3 mb
- b. „Szkoła Żywocice PZT – o łącznej długości 86,1 mb instalacji zewnętrznej gazu. Którą wersję przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wersję o długości krótszej z „PTZ wersja 2”.

Dokumentacja „Szkoła Żywocice PZT” została zamieszczona omyłkowo i proszę o nieuwzględnianie jej w wycenie.

Zamawiający zamieszcza ponownie prawidłową dokumentację projektową, celem ujednolicenia załączników.

Podpisał
Zastępca Burmistrza
/-/ Arnold Joszko

Zamieszczono:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania

Sprawa prowadzi: Fabiola Bielec tel. 77 / 44 66 837, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl